



Poročilo o izvedeni nalogi
Vzorčenje in mikrobiološko preskušanje pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-25/73214-25/127889

Naročnik: OBČINA ŽELEZNIKI
ČEŠNJICA 48
4228 Železniki

Naročilo: Pogodba št. , 4303-4/2025-006, z dne 01.01.2025

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Vodja naloge: Andrej Obronek, dipl.san.inž.

Maribor, 09.12.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Andrej Obronek, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - omrežje Rudno, jašek - po dezinfekciji
Številka vzorca: 25/127889
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: OBČINA ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA 48, 4228 Železniki
Vzorec odvzel: Andrej Obronek, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 02.12.2025 11:10
Mesto odvzema: Vodovod Železniki, omrežje Rudno, jašek - po dezinfekciji, pipa
Vzorec sprejel: Andrej Obronek
Kraj in čas sprejema: Kranj, 02.12.2025 13:40

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/73214-25/127889-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/73214-25/127889-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: Pitna voda - omrežje Rudno, jašek - po dezinfekciji
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/127889
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Vzorčenje in mikrobiološko preskušanje pitne vode
Vodja naloge: Andrej Obronek, dipl.san.inž.
Naročnik: OBČINA ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA 48, 4228 Železniki
Naročilo: Pogodba št. , 4303-4/2025-006, z dne 01.01.2025
Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja: DN 243388, 02.12.2025
Mesto odvzema: Vodovod Železniki, omrežje Rudno, jašek - po dezinfekciji, pipa
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 02.12.2025 11:10
Odvzel: Andrej Obronek, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 02.12.2025 13:40
Sprejel: Andrej Obronek

Datum poročila: 09.12.2025

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

2





Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

| Parameter | Rezultat Opomba | Enota | Izražen kot/na | Metoda Kraj izvedbe | Začetek / zaključek analize |
|-------------------------|--------------------|-------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Terenske meritve | | | | | |
| Temperatura vode | 8.8 | °C | | SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema | 02.12.25 02.12.25 |
| Vonj | brez posebnosti | # | | ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema | 02.12.25 02.12.25 |

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Andrej Obronek, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Andrej Obronek, dipl.san.inž. ob 09.12.2025 07:13

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - omrežje Rudno, jašek - po dezinfekciji
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/127889; Lab. št.: 25/14707
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Vzorčenje in mikrobiološko preskušanje pitne vode
Vodja naloge: Andrej Obronek, dipl.san.inž.
Naročnik: OBČINA ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA 48, 4228 Železniki
Naročilo: Pogodba št. , 4303-4/2025-006, z dne 01.01.2025
Mesto odvzema: Vodovod Železniki, omrežje Rudno, jašek - po dezinfekciji, pipa
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 02.12.2025 11:10

Odvzel: Andrej Obronek, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca

Datum in ura: 02.12.2025 13:40

Prevzel: Sabina Špenko

Datum poročila: 05.12.2025

Rezultati preskušanja

| Parameter | Metoda, Kraj izvedbe | Rezultat | Enota | Začetek / zaključek analize |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| Escherichia coli | ISO 9308-1:2014, KR | ni najdeno | CFU/100 mL | 02.12.2025 03.12.2025 |
| Koliformne bakterije | ISO 9308-1:2014, KR | ni najdeno | CFU/100 mL | 02.12.2025 03.12.2025 |
| Število kolonij pri 36 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR | ni najdeno | CFU/mL | 02.12.2025 04.12.2025 |
| Število kolonij pri 22 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR | ni najdeno | CFU/mL | 02.12.2025 05.12.2025 |

Analitik:
Polonica Planina, univ. dipl. biol.

Odgovorna oseba:
Polonica Planina, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal Polonica Planina, univ. dipl. biol. ob 05.12.2025 13:21:44

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.